



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное научно-производственное предприятие «Электроприбор» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300080696, Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д. 1, комната 206, номер телефона +375 212 672816, адрес электронной почты: electropribor@mail.ru

в лице директора Черника Владимира Александровича

заявляет, что преобразователи измерительные напряжения обратной последовательности фаз ЭП8565, изготовленные Обществом с ограниченной ответственностью «Многопрофильное научно-производственное предприятие «Электроприбор», Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д. 1, комната 206 по ТУ РБ 300080696.065-2002 «Преобразователь измерительный напряжения обратной последовательности фаз ЭП8565. Технические условия», код ТН ВЭД ЕАЭС 8504 40 910 0, серийный выпуск

соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза:

«О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011),

«Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011).

Декларация о соответствии принята на основании протокола испытаний № 1228/177-17 от 08.06.2022 Испытательного центра Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0812; протоколов испытаний № 45-61/0546-1-2022 от 23.05.2022 № 43-61/0546-2-2022 от 24.05.2022 Научно-исследовательского центра испытаний средств измерений и техники Республиканского унитарного предприятия «Белорусский государственный институт метрологии», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0025.

Схема декларирования соответствия 3д.

Дополнительная информация: обозначения и наименования стандартов (обозначения подраздела стандарта), включённых в перечень международных и региональных (межгосударственных) стандартов, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технических регламентов:

ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»,

ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030. Частные требования для испытательных и измерительных цепей»;

ГОСТ 30969-2002 (МЭК 61326-1:1997) (подраздел 6.2) «Совместимость технических средств электромагнитная. Электрическое оборудование для измерения, управления и лабораторного применения. Требования и методы испытаний».

Продукция должна храниться на складах на стеллажах в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С (условия хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69). Срок службы 10 лет.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации

по 23.06.2027 включительно


(подпись)



Черник Владимир Александрович

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 005.01 01160

Дата регистрации декларации о соответствии 24.06.2022