



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью «Многопрофильное научно-производственное предприятие «Электроприбор» зарегистрировано в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за № 300080696,

место нахождения: Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д. 1, к. 206;

тел. +375 212 67-28-16, e-mail: electropribor@mail.ru

в лице директора Черника Владимира Александровича

заявляет, что продукция – компенсаторы реактивной мощности КРМ8521, изготовленные Обществом с ограниченной ответственностью «Многопрофильное научно-производственное предприятие «Электроприбор» (Республика Беларусь, 210001, г. Витебск, ул. Зеньковой, д. 1, к. 206),

по ТУ ВУ 300080696.210-2018 «Компенсаторы реактивной мощности КРМ8521. Технические условия»,

код ТН ВЭД ЕАЭС 8532 29 000 0, серийный выпуск

соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза

ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Декларация о соответствии принята на основании:

протокола испытаний № 864/333-17 от 29.10.2018 Испытательного центра Республиканского унитарного предприятия «Витебский центр стандартизации, метрологии и сертификации», аттестат аккредитации № ВУ/112 1.0812. Схема декларирования соответствия Зд.

Дополнительная информация: Стандарты, в результате применения которых обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»: ГОСТ IEC 61010-1-2014 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 1. Общие требования»; ГОСТ IEC 61010-2-030-2013 «Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования. Часть 2-030. Частные требования к испытательным и измерительным цепям».

Условия хранения: хранение на складах должно проводиться на стеллажах в упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 5 °С до 40 °С и относительной влажности не более 80 % при температуре 25 °С (условия хранения 1 (Л) по ГОСТ 15150-69).

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.11.2023 включительно


(подпись)



Черник Владимир Александрович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии ЕАЭС № ВУ/112 11.01. ТР004 005 04012

Дата регистрации декларации о соответствии 30.11.2018